



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по
Иркутской области)

Карла Маркса ул., д.8, г. Иркутск, 664003
Телефон: 8 (3952) 24-33-67; факс: 8 (3952) 28-19-91
e-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru
http://38.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308
ИНН 3811087738 КПП 380801001

18.08.2020 № 38-00-05/82-7905-2020

На № _____ от _____

Уведомление о
неудовлетворительном качестве
питьевой воды

Главе Бодайбинского городского
поселения
Дубкову А.В.

30 лет Победы ул., дом 3,
г. Бодайбо, 666904
info@adm-bodaibo.ru

Директору МУП «Тепловодоканал» г.
Бодайбо
Матвееву П.Я.

П. Поручикова ул., дом 41а,
г. Бодайбо, 666901
umpts@irmail.ru

Информируем Вас, что данные **повторных** лабораторных исследований питьевой воды, выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 18.08.2020 в мониторинговой точке «г. Бодайбо, ул. Сергеева (насосная станция)», (дата отбора 1.08.2020) свидетельствуют о превышении гигиенических нормативов **по показателю «общие колиформные бактерии»**

Оценка качества воды и показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам

Месторасположение мониторинговой точки	Концентрация химического вещества (мг/дм ³) / значение показателя	Норматив
г. Бодайбо, ул. Сергеева (насосная станция)	Общие колиформные бактерии – 2	Отсутствие

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» вода в мониторинговой точке «г. Бодайбо, ул. Сергеева (насосная станция)» не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Присутствие в повторной исследуемой пробе воды общих колиформных бактерий является критерием **существенного ухудшения** качества воды (в соответствии с

приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»). В соответствии с п. 11 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления поселения обязан **проинформировать** об этом **население** в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».


Наличие в воде общих колиформных бактерий является интегральным показателем степени фекального загрязнения, обладает индикаторной надежностью в отношении возбудителей бактериальных кишечных инфекций, косвенно свидетельствует о несоблюдении режима в зоне санитарной охраны источника.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по организации обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.

Второму адресату в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой. В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющей водоснабжение г. Бодайбо (МУП «Тепловодоканал»), рассмотреть вопрос о временном прекращении или ограничении водоснабжения населения водой из указанного источника.

Информацию о принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в установленный законодательством срок.

Заместитель руководителя



М.В. Лужнов

Федосеев Алексей Андреевич
8(3952)24-33-67, доб.114